

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555

e-mail: segreteria@istciechipalermo.it – ufficiotecnico@istciechipalermo.it

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 142 DEL 18/05/2022 PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE SITO IN PALERMO, VIA S. NICOLA, 18
- C.I.G.: ZEF35E9EAF**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato dall'Assessorato Regionale alla P.I. con D.D.G. n. 169/XVIII del 12 marzo 2008;

VISTA la nota dell'**A.S.P. Palermo, U.O. Accreditamento** pervenuta con P.E.C. del 28/01/2022 con la quale vengono fornite le indicazioni e le procedure da seguire ai fini delle verifiche necessarie in fase di sopralluogo presso il Centro di Riabilitazione di proprietà di questo Istituto dei Ciechi ubicato in Palermo, via S.Nicola, 18 a cura degli Uffici di competenza;

CONSIDERATO che ai fini della riattivazione del suddetto Centro di Riabilitazione a seguito della rimessa in esercizio della Cabina di trasformazione MT/BT si è resa necessaria una verifica generale degli impianti elettrici interni dell'intero complesso immobiliare di cui sopra e il ripristino degli stessi;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito delle risultanze della verifica effettuata dalla Ditta *Saitec impianti tecnologici* trasmesse con prot. n. 1186 del 29/03/2022 in ordine ai lavori di ripristino degli impianti elettrici dell'intero complesso, la stessa ditta è stata incaricata con trattativa MEPA n. 2096273 del 06/04/2022 con CIG ZEF35E9EAF per l'importo di € 3.000,00 oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 1875 del 18/05/2022 con la quale la Ditta Saitec ha trasmesso la relazione tecnica a consuntivo dei lavori di ripristino degli impianti elettrici presso il Centro di Riabilitazione di cui in oggetto con dichiarazione di regolare esecuzione a firma del Responsabile Ufficio tecnico dell'Ente e da cui si evince che nel complesso sono state realizzati i seguenti interventi di ripristino e di integrazione delle apparecchiature elettriche mancanti necessari per il corretto funzionamento degli impianti elettrici interni:

- 1) Verifica di tutti i circuiti in partenza dal quadro generale posto all'interno del comparto BT della cabina di trasformazione;
- 2) Verifica del sottoquadro del corpo A (Piscina e Spogliatoi) ripristino dell'impianto elettrico installando tutti i componenti che in precedenza sono stati rimossi, controllo alimentazioni;

- 3) Corpo 6° ripristino del quadro di settore con fornitura in opera di interruttori modulari mancanti (oggetto dell'offerta relativa all'affidamento), nonché verifica di tutti i circuiti ad esso collegati;
- 4) Corpo 6B: sono stati verificati tutti i circuiti in partenza dal quadro di settore, nonché il serraggio di tutti i morsetti presenti all'interno dello stesso quadro, nel locale cucina invece sono stati inseriti gli interruttori e le prese mancanti per l'accensione delle luci, che risultavano collegate direttamente alla linea montante senza poterle comandare dalle singole postazioni;
- 5) Corpo 6C: anche in questo plesso come nel precedente, sono stati verificati tutti i circuiti in partenza dal quadro e installati tutti i componenti che risultavano mancare;
- 6) Tutti i rimanenti interventi nella lettera di affidamento.

CONSIDERATO che i suddetti interventi sono stati regolarmente espletati con esito positivo;

VISTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta de quo tramite DURC n. INAIL 31798742 CON SCADENZA VALIDITÀ 30/06/2022;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 2010;

CONSIDERATO, pertanto, che si può procedere al pagamento delle competenze pari ad € 3.000,00 oltre IVA spettanti alla Ditta Saitec Impianti tecnologici per il suddetto intervento tecnico finalizzato alla verifica e ripristino degli impianti elettrici a servizio del Centro di Riabilitazione di proprietà di questo Istituto dei Ciechi ubicato in Palermo, via S.Nicola, 18;

VISTO il Decreto L.vo n.163 del 14/04/2006;

DETERMINA

- 1) Di procedere al pagamento di € 3.000,00 oltre IVA per i lavori di riparazione e di ripristino degli impianti elettrici presso il Centro di Riabilitazione sito in Palermo, via S. Nicola alla ditta SAITEC Impianti Tecnologici con sede ad Altavilla Milicia (PA) via Garibaldi, 6 P.IVA 05258970820 per l'importo di € 3.000,00 oltre IVA;
- 2) Di imputare la somma di € 3.000,00 oltre IVA al capitolo 58 di bilancio.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Carmela Patti

