

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555

e-mail: segreteria@istciechipalermo.it – ufficiotecnico@istciechipalermo.it

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prof.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 14 DEL 01/02/2022 AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DI TUTTA LA COMPONENTISTICA DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE SITO IN PALERMO, VIA S. NICOLA, 18 E REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CEI-016**
- C.I.G.: Z6134FAED2

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTO il regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato dall'Assessorato Regionale alla P.I. con D.D.G. n. 169/XVIII del 12 marzo 2008;

VISTA la nota dell'**A.S.P. Palermo, U.O. Accreditamento** pervenuta con P.E.C. del 28/01/2022 con la quale vengono fornite le indicazioni e le procedure da seguire ai fini delle verifiche necessarie in fase di sopralluogo presso il Centro di Riabilitazione di proprietà di questo Istituto dei Ciechi ubicato in Palermo, via S.Nicola, 18 a cura degli Uffici di competenza da effettuare entro dieci giorni dalla data di trasmissione della stessa;

CONSIDERATO che ai fini della riattivazione del suddetto Centro di Riabilitazione si rende necessaria la messa in esercizio della Cabina di trasformazione MT/BT installata ai fini dell'alimentazione elettrica dell'intero complesso immobiliare di cui sopra;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito della richiesta inoltrata alla società E-Distribuzione e al sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati è stato richiesto l'intervento tecnico specialistico di manutenzione della Cabina di trasformazione;

VISTA la nota prof. n. 283 del 24/01/2022 con la quale il Responsabile Ufficio tecnico dell'Ente ha comunicato l'elenco delle attività tecniche necessarie ai fini della riattivazione della suddetta cabina di trasformazione MT/BT tra le quali:

- **Intervento di Manutenzione** interna alla Cabina elettrica MT, con asportazione della polvere, pulizia e lubrificazione dei quadri MT, controllo dei collegamenti, controllo dei serraggi, le sbarrature MT, isolatori, verifica dei cavi MT, verifica trasformatore MT prove di funzionamento e riattivazione della cabina elettrica con allegata scheda di manutenzione che verrà da compilare per ogni QMT.
- **MQ. 100 Fornitura ed installazione** di guaina Ardesiata da 4mm su tetto cabina utente e cabina Enel completo di accessori per il fissaggio, e rimozione della vecchia guaina obsoleta e conferimento in discarica.

- Redazione della documentazione relativa alla connessione MT Enel della Vs Cabina elettrica per come di seguito:

- o Copia della DI.CO. ai sensi del D.M. 37/2008 relativo all'impianto MT.
- o Copia della DI.CO. ai sensi del D.M. 37/2008 relativo all'impianto di terra della cabina elettrica.
- o Allegato AC; Scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente.
- o Allegato J "Addendum tecnico"
- o Allegato K "informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione MT"
- o Dati di targa e certificazione del Quadro MT utilizzato.
- o Dichiarazione di conformità della protezione generale MT.
- o Caratteristiche della rete di alimentazione Enel.
- o Certificato di verifica protezione generale MT.

- **Fornitura di UPS PS CAB EVO DSP PLUS 1200VA PF 0,9 RACK/TOWER**

IEC(CONFORME CEI 0-16);

VISTA la trattativa n. 2009478 sul portale MEPA con n. *CIG Z6134FAED2* con la Ditta C.I.M. s.r.l. con sede a Calatafimi Segesta, C/da Fegotto snc P.Iva 02021350810 per l'importo di € 3.260,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che ai fini della riattivazione della Cabina di trasformazione MT/BT a servizio del Centro di Riabilitazione di proprietà di questo Istituto dei Ciechi ubicato in Palermo, via S.Nicola, 18, si rende necessario l'affidamento del suddetto servizio di consulenza tecnica specializzata;

VISTO il Decreto L.vo n.163 del 14/04/2006;

DETERMINA

- 1) Di affidare l'intervento di manutenzione straordinaria e di elaborazione della documentazione tecnica specialistica richiesta da E-Distribuzione ai fini della riattivazione della cabina elettrica di trasformazione MT/BT alla Ditta C.I.M. s.r.l. con sede a Calatafimi Segesta, C/da Fegotto snc P.Iva 02021350810;
- 2) Di imputare la somma prevista a di € 3.260,00 oltre IVA al capitolo 59 di bilancio.
- 3) Di dare mandato al Responsabile Ufficio tecnico Arch. Pietro Silvestri di provvedere agli adempimenti e l'assistenza tecnica necessaria per l'espletamento del suddetto incarico

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Carmela Patti

