

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – D

irezione: 0916372023 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555 – Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prof.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 208 DEL 24/11/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO CON SOSTITUZIONE DI N. 4 PORTE REI 120 COMPLETE DI MANIGLIONE ANTIPANICO, N. 4 NASPI COMPLETI DI CASSETTE, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI CON RICONFIGURAZIONE CENTRALINE, RIPROGRAMMAZIONE E RICONFIGURAZIONE CENTRALE EVAC E GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO DEL NUOVO CENTRO DI RIABILITAZIONE SITO IN PALERMO, VIA S. NICOLA, 18
- CIG: Z6838BED85**

Allegati N.

Palermo,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

- **VISTO** il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dall'Assessorato Regionale alla P.I con D.D.G. n 169/XVIII del 12 marzo 2008;

VISTA la nota dell'A.S.P. Palermo, *U.O. Accreditamento* pervenuta con P.E.C. del 28/01/2022 con la quale vengono fornite le indicazioni e le procedure da seguire ai fini delle verifiche necessarie in fase di sopralluogo presso il Centro di Riabilitazione di proprietà di questo Istituto dei Ciechi ubicato in Palermo, via S.Nicola, 18 ai fini dell'Accreditamento istituzionale del nuovo Centro;

CONSIDERATO che ai fini della riattivazione del suddetto Centro di Riabilitazione si rende necessaria la verifica e messa in esercizio di tutti i presidi antincendio installati e autorizzati a seguito di N.O. emesso dal Corpo dei Vigili del Fuoco di Palermo;

VISTA la nota trasmessa con prot. n. 3767 del 16/11/2022 dall'Ing. Giuseppe Chifari, nella qualità di tecnico incaricato del deposito della SCIA antincendio del nuovo Centro di Riabilitazione di cui in premessa con la quale si comunica che si rendono necessarie le seguenti lavorazioni:

-Sostituzione delle porte REI ammalorate e non più utilizzabili in corrispondenza delle Uscite di sicurezza che adducono all'esterno degli edifici;

- Implementazione dell'impianto di rilevazione incendi consistente nell'installazione dei rilevatori di fumo che illo tempore non erano previsti all'interno dei controsoffitti e ciò a causa di un aggiornamento normativo a cui bisogna dare adempimento alla data odierna;

- Sostituzione dei naspi mancanti e non più funzionali e certificazione di quelli ancora efficienti;

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – D

irazione: 0916372023 – Amministrazione: 091540286 – Fax 091540555 – Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 208 DEL 24/11/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO CON SOSTITUZIONE DI N. 4 PORTE REI 120 COMPLETE DI MANIGLIONE ANTIPANICO, N. 4 NASPI COMPLETI DI CASSETTE, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI CON RICONFIGURAZIONE CENTRALINE, RIPROGRAMMAZIONE E RICONFIGURAZIONE CENTRALE EVAC E GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO DEL NUOVO CENTRO DI RIABILITAZIONE SITO IN PALERMO, VIA S. NICOLA, 18
- CIG: Z6838BED85**

Allegati N.

Palermo,

- Verifica e rimessa in esercizio dell'impianto EVAC (evacuazione sonora) con sostituzione delle materie esauste e riconfigurazione dei messaggi di allarme vocale;

VISTA la documentazione tecnica allegata al N.O. dei VV.F. con allegate le planimetrie dei n. 3 corpi di fabbrica del nuovo Centro di riabilitazione di via S. Nicola,18;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 204 del 02/11/2022 di affidamento alla Ditta **Warm Impianti s.r.l.** con sede a Palermo, via Enzo Biagi, 9/11 P.Iva 05815390827 il servizio di manutenzione impianti antincendio, spegnimento, rilevazione fumi e sistemi di protezione attivi e passivi presso il nuovo Centro di Riabilitazione sito in Palermo, via S. Nicola, 18;

CONSIDERATA l'urgenza e la necessità di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal tecnico incaricato del deposito della SCIA antincendio al fine di rimettere in efficienza tutti i presidi antincendio a servizio del nuovo Centro di riabilitazione

VISTO il preventivo n. 0592/22 presentato dalla ditta Warm Impianti s.r.l. per tutti i suddetti interventi finalizzati a rendere perfettamente funzionali gli impianti atincendio per l'importo complessivo di € 9.827,50 oltre iva;

CONSIDERATO che tale importo risulta conforme alle tariffe di mercato e al prezzario regionale della Regione siciliana per come attestato dal Responsabile Ufficio tecnico;

VISTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta de quo tramite DURC n. INAIL35356012 con scadenza di validità 03/03/2023;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010;

VISTO il Decreto L.vo n.163 del 14/04/2006;

DETERMINA

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO - Via Angiò, 27

Telefoni - Centralino: 091540324 - D

irezione: 0916372023 - Amministrazione: 091540286 - Fax 091540555 - Economato: 091545917

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 208 DEL 24/11/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO CON SOSTITUZIONE DI N. 4 PORTE REI 120 COMPLETE DI MANIGLIONE ANTIPANICO, N. 4 NASPI COMPLETE DI CASSETTE, IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI CON RICONFIGURAZIONE CENTRALINE, RIPROGRAMMAZIONE E RICONFIGURAZIONE CENTRALE EVAC E GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO DEL NUOVO CENTRO DI RIABILITAZIONE SITO IN PALERMO, VIA S. NICOLA, 18
- CIG: Z6838BED85**

Allegati N.

Palermo,

- 1) Di affidare il servizio di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio presso il nuovo Centro di riabilitazione sito in Palermo, via S. Nicola, 18 con sostituzione di n. 4 porte REI 120 complete di maniglione antipanico, n. 4 naspi completi di cassette, implementazione impianto di rilevazione fumi con l'inserimento di n. 12 rilevatori di fumo e con riconfigurazione di centraline, riprogrammazione e riconfigurazione Centrale EVAC e gruppo di pompaggio antincendio con sostituzione di batterie esauste alla Ditta **Warm Impianti s.r.l.** con sede a Palermo, via Enzo Biagi, 9/11 P.Iva 05815390827 per l'importo complessivo di € 9.827,50 oltre iva;
- 2) Di dare mandato al Responsabile Ufficio tecnico, Arch. Pietro Silvestri di espletare tutto quanto necessario per l'affidamento di tale servizio;
- 3) Di imputare la somma presuntiva di € 9.827,50 oltre iva al capitolo "65" di bilancio.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Carmela Patti

