

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Amministrazione: 091540286 – Fax 09154055

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 166 DEL 04/12/2023 INTERVENTO TECNICO URGENTE DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CENTRO AMBULATORIALE ASP**
- CIG: ZE53D9B150

Allegati N.

Palermo,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

- **VISTO** il regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dall'Assessorato Regionale alla P.I con D.D.G. n 169/XVIII del 12 marzo 2008;
- **VISTA** la nota prot. n. 3854 del 28/11/2023 con la quale il responsabile dell'Ufficio tecnico comunicava che a seguito di segnalazione di anomalie di funzionamento dell'impianto elettrico a servizio del Centro ambulatoriale convenzionato ASP con potenziale serio rischio per la sicurezza degli Utenti e degli Operatori del reparto, lo stesso provvedeva ad incaricare una ditta specializzata in impiantistica che si è resa disponibile ad effettuare tempestivamente le verifiche tecniche necessarie per rimettere in sicurezza l'impianto;
- **VISTE** le schede di intervento della ditta Tecnotel Energy s.r.l. con sede in Palermo, via Castelforte n.5 dalle quali si evince che le verifiche effettuate sul quadro elettrico di reparto, sulle prese e sugli interruttori di comando elettrici hanno messo in evidenza il guasto di n. 9 magnetotermici differenziali oltre n. 4 fusibili a protezione di pari numero di prese elettriche;
- **CONSIDERATO** che tale intervento tecnico è stato realizzato al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto elettrico del reparto in condizioni di sicurezza;
- **VISTO** il Consuntivo attività eseguite n. 31/M del 30/11/2023 trasmesso dalla ditta Tecnotel Energy srl con prot. n. 3905 del 30/11/2023 in cui è riportato l'importo delle attività eseguite pari ad € 580,00 oltre iva;
- **CONSIDERATO** che l'intervento tecnico è stato regolarmente eseguito e il prezzo è ritenuto congruo per come attestato dal Responsabile Ufficio tecnico dell'Ente;
- **VISTO** il Durc prot. INPS n. 37415459 con scadenza 04/01/2024 presentato dalla ditta Tecnotel Energy srl attestante la regolarità contributiva;
- **VISTA** la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010;
- **VISTO** il Decreto L.vo n.163 del 14/04/2006;

DETERMINA

- 1) Di procedere al pagamento di € 580,00 oltre iva alla Ditta Tecnotel Energy srl con sede in Palermo, via

ISTITUTO DEI CIECHI

Opere riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone"

90142 PALERMO – Via Angiò, 27

Telefoni – Centralino: 091540324 – Amministrazione: 091540286 – Fax 09154055

Cod. Fisc. 80016530828

N. _____ di prot.

Risposta a nota del _____ N. _____

OGGETTO: **DETERMINA N. 166 DEL 04/12/2023 INTERVENTO TECNICO URGENTE DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CENTRO AMBULATORIALE ASP**
- CIG: ZE53D9B150

Allegati N.

Palermo,

Castelforte n. 5 p.iva 06634710823 per l'intervento tecnico urgente di verifiche tecniche dell'impianto elettrico a servizio del Centro ambulatoriale convenzionato ASP con la sostituzione di n. 9 magnetotermici differenziali nel quadro elettrico e di n. 4 fusibili delle prese elettriche;

2) Di imputare la somma di 580,00 oltre iva al capitolo 65 del bilancio dell'anno in corso.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Carmela Patti

